

반려동물보건학과 미래교육 환경구축공사(전기) 관련 안내사항

1. 공사 입찰 관련사항

가. 공사명 : 대학혁신지원사업 반려동물보건학과 미래교육 환경구축공사

나. 설계금액 : 일금 육천삼백삼십육만원(63,360,000원, 부가세 포함)

다. 공사기간 : 계약일로부터 28일

라. 사후정산 실시 : 고시금액 조정없이 반영

1) 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 환경보전비 금액 조정 없이 반영[증빙자료 확인 후 사후 정산]

2) 산재보험 및 고용보험료는 가입증명원, 완납증명원 제출(미가입시 정산)

3) 고시금액 : 입찰 시 금액 조정 불가

- 산재보험료 1,200,808원, 고용보험료 327,788원, 산업안전보건관리비 1,169,269원

마. 입찰보증금 납부 : 입찰보증금액의 5/100이상 보증서 납부

피보험자(광주여자대학교 410-82-09960)

바. 공사 계약시 공사이행증권 제출

2. 공사 진행 반영사항

가. 철거 및 안전관리 계획, 자재 이동 양중계획, 현장 관리 및 폐기물 처리계획, 보행자 안전계획 등 사전 협의 및 승인 후 진행

나. 자재 반입 전 사전 자재승인(제품, 색상, 시공법 등) 관련사항 협의 후 자재 반입

다. 공사 진행시 상·하부 동시 작업 절대 불가

라. 공사로 인한 시설물 파손 부위 준공 전 전수 원상 복구

마. 공사구간 안전시설 설치(안내판, 안전 휀스 등)

바. 공사 진행 시 1일 출력일보 및 작업사항 제출

아. 공종별 공정표 제출(주 1회 이상)

자. 9월 01일 개강일 이전 공사 진행 완료

(개강 이후 작업 진행 불가피시 소음 작업 절대 불가)

3. 공사 진행 관련 사진대지
가. 황룡관 2109호



정면



후면



좌측면



우측면

- 1) 기존 천장 등기구 재사용
- 2) 전열공사 신설(시스템박스 보수 포함)
- 3) 반려동물 실습실 천장 간접조명 설치(수술실 후면 간접등 포함)
- 4) 냉난방기 인입 전력 신설 2대(분전함 차단기 교체 포함)
- 5) 수술실 전기 온수기 전원 설치
- 6) 전자 칠판 및 기존 전자 교탁용 전원 인입

나. 황룡관 2110호



정면



후면



좌측면

우측면

- 1) 기존 천장 등기구 전수 철거 후 신설(노출 레이스웨이 라인 조명 설치)
- 2) 간접 조명 설치(후면 디자인 웰 간접 조명 포함)
- 3) 바닥재 시스템 박스 보수
- 4) 냉난방기 인입 전열 신설 2대(분전함 차단기 교체 포함)
- 5) 기존 전자교탁 및 신규 전자칠판 연결 배선 신설

다. 반려동물 훈련장

		
정면	후면	
		
좌측면	우측면	
		
기타		

- 1) 출입구 문주 전기 연결(가로등 구간 단자함 사용)
- 2) 에어 콤프레이샤 전원 신설(에어컨 콤프레이샤 포함)